



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
344003 г. Ростов-на-дону, ул. Города волос 11
Телефон: (863) 240-67-66, факс: (863)280-86-69, e-mail: gumchsro@donpac.ru
«Единый телефон доверия» (863)239-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азовскому району

ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, Азовский район, Ростовская область, Россия
Телефон: (86342) 9-89-26, факс: (86342) 9-89-26, E-mail: 18gpn_rnd@mail.ru

**Предписание № 90/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж», здание профессиональной образовательной организации

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой дистанционной проверки**, выданного начальником ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы О.В. Розваского от 28.07.2020 № 90, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 30 мин. 25.08.2020 г.; с 14 ч. 00 мин. до 14ч. 45 мин. 27.08.2020 г; с 10 ч.00 мин. до 10 ч.30 мин. 21.0.2020 г; проведена **внеплановая выездная проверка** в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Ленина, 299

Должностные лица, проводившие проверку:

Розваский Олег Владимирович – начальник ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы
Хашагульгов Тагир Русланович – дознаватель ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий филиалом ГБПОУ РО «АГТК» Макеева Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

1	2	безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
		3	4	5
1.	Отсутствуют акты испытания лестницы 3 типа из двухэтажного корпуса	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г № 390. п. 24	03.08.2021	
2.	План эвакуации выполнен не по ГОСТУ в учебном корпусе	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 89; ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1). п. 6.2.4	03.08.2021	
3.	В гардеробном помещении электрические провода с видимыми нарушениями изоляции	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г № 390. п. 42 «а»	03.08.2021	
4.	Огнетушитель №1 без раструба	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 70, п. 478	03.08.2021	
5.	В кладовом помещении огнетушитель просрочен	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 70, п. 478	03.08.2021	
6.	В электрощитовом помещении храниться горючий материал.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г № 390. п. 42 «ж»	03.08.2021	
7.	В учебном здании основной выход в тамбур не защищен	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений,	03.08.2021	

	системой автоматической пожарной сигнализации	помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. 4		
8.	Электрощитовое помещение не отделено от гардеробной противопожарной преградой	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4.; статья 88, п. 1., табл. 23	03.08.2021	
9.	Отсутствуют доводчики для дверей, ведущих в лестничную клетку и коридорах	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, ст.4; ст. 6 (п.4.2.7 Свод правил СП 1.13130.2009" Системы противопожарной защиты)	03.08.2021	
10.	Выход из спортзала на путях эвакуации имеется пороги	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, ст.4; ст. 6 (п.4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009" Системы противопожарной защиты)	03.08.2021	
11.	Кондитерский цех не отделен от холла противопожарной преградой	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4.; статья 88, п. 1., табл. 23	03.08.2021	
12.	В помещении зав производством просрочен огнетушитель	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 70, п. 478	03.08.2021	
13.	На первом этаже по всему коридору отсутствуют двери, разделяющие его отсеки	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 33	03.08.2021	
14.	Эвакуационный выход вторая часть заблокирована (Буфет)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля	03.08.2021	

		2012 г. №390, п. 36.б		
5.	Эвакуационный выход наружу по лестнице №3 восточной стороны здания уменьшен	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п.33 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, ст.4; ст. 6 (п.п. «б» п.4.4.1 Свод правил СП 1.13130.2009"Системыпротивопожарной защиты)	03.08.2021	
16.	В подвале под лестничной клетке обнаружен не сертифицированный электроприбор	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ №390 от 25. 04. 2012г. п.42 «д»	03.08.2021	
17.	Под лестничной клетке подвал захламлен горючим материалом	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ №390 от 25. 04. 2012г. п.23.к;	03.08.2021	
18.	В помещении приемной огнетушитель без раструба	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 70, п. 478	03.08.2021	
19.	Не достаточное количество знаков эвакуации на лестничном клетке и в коридоре	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 33, п.43	03.08.2021	
20.	Отсутствует аварийное освещение в коридорах всех этажей	ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное п. 4.4.1 и п. 4.2.1.1	03.08.2021	
21.	Отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкции сценической части и занавеса	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ №390 от 25. 04. 2012г. п.21	03.08.2021	
22.	Складское помещение выхода на лестничную клетку выхода с актового зала не отделено противопожарной преградой	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	03.08.2021	

		безопасности» статья 4.; статья 88, п. 1., табл. 23		
23.	В помещении библиотеки установлен огнетушитель без раструба	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 70, п. 478	03.08.2021	
24.	В производственном здании план эвакуации выполнен не по ГОСТУ	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 89; ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1). п. 6.2.4	03.08.2021	
25.	В производственном здании электрощитовое помещение под лестницей не отделено противопожарной преградой	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4.; статья 88, п. 1., табл. 23	03.08.2021	
26.	В производственном здании электрощитовое помещение под лестницей не заделаны швы огнезащитными составами	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ №390 от 25. 04. 2012г. п.22	03.08.2021	
27.	В производственном здании на лестнице 1-го типа выход из лаборатории заблокировано	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 36.6	03.08.2021	
28.	Огнетушитель №4 без раструба	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 70, п. 478	03.08.2021	
29.	Отсутствует проект на АПС	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ №390 от 25. 04. 2012г. п.61. абз. 3	03.08.2021	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций,
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Начальник ОНД и ПР
по Азовскому району УНД и ПР
Главного управления
МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы



О.В. Розваский

Дознаватель ОНД и ПР
по Азовскому району УНД и ПР
Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы



Т. Р. Хашагульгов

«27» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор
ГБПОУ РО «АГТК» Мацынин С.Н.
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«27» августа 2020 г.